АКТ №998 от 05.06.2019г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга(-ги) и составляется данный акт: **194358, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.22, корп. 3, литера А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2761,9 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка: да, 10833 кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**
Форма собственности: **государственная**
Арендодатель: **нет**
Основание для пользования Объектом: **оперативное управление**
Административно-территориальная подведомственность: **региональная**
Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Выборгского района Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 86**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Образование**
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (-г): **Обучение по программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 5 до 7 лет**

Плановая мощность: **119 чел.**

Форма способа оказания услуг: **на Объекте по месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов: **(как посетители учреждения) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся
Заведующий ГБДОУ детским садом № 99 Выборгского района Санкт-Петербурга Георгиевская Л.А., действующая на основании Устава, с одной стороны и Начальник отдела «КСДС» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Орешин Виталий Игоревич, действующий на основании доверенности №02/2019 от 09.01.2019г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Корчма Валентина Сергеевна, Исполняющий обязанности заведующего
25.11.25 11:42 (MSK) Сертификат BA4F82C4A3DF981D3C34477E16F7E508

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- да, соответствует для «К, О, С, Г, У»
- да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»
- нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют К, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствуют К,О,С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У :

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

- звуковой информации: **нет**
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, не соответствует С**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Корчма Валентина Сергеевна, Исполняющий обязанности заведующего

25.11.25 11:42 (MSK)

Сертификат BA4F82C4A3DF981D3C34477E16F7E508

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание недоступно, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта, или приобретения технических средств для преодоления лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №99 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 194358, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.22, корп. 3, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично(условно)доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		**Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)**	
1.1	**К, О, С, Г, У**	На основном направлении движения на воротах установлена табличка (со знаком «инвалид» на контрастном фоне) для вызова персонала, с контактной информацией, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте телефоны: **514-50-45** Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Предусмотрен допуск на объект: инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).	
1.2	**К, О, С, Г, У**	**Приказом № 30 от 12.10.2016г.**, назначены ответственные: - зав. по АХР (инструктаж) - зам. зав. по УВР. (сопровождение) - руководитель физкультуры (сопровождение) - уборщик (сопровождение) - машинист по стирке белья (сопровождение) обеспечивающие, сопровождение всех категорий инвалидов: по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (журнал оформлен от **01.09.2016**)	Приказ № 30 от 12.10.2016 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Корчма Валентина Сергеевна, Исполняющий обязанности заведующего

25.11.25 11:42 (MSK) Сертификат BA4F82C4A3DF981D3C34477E16F7E508

2		**Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)**	
2.1	**К, О, С, Г, У**	Для инвалидов вход в здание осуществляется через центральный вход с уровня земли. У входной двери установлена кнопка вызова персонала (домофон). Завышен порог входной двери.	
2.2	**К, О, С, Г, У**	Сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 30 от 12.10.2016 г.
3		**Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)**	
3.1	**О, Г, У**	Переходы в другое здание не имеет. Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц. Лестницы оборудованы поручнями, частично с одной стороны.	.
3.2	**С**	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.3	**К**	Внутренние лестничные марши недоступны инвалидам передвигающимся на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта.	
3.4	**О, С, Г, У**	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 30 от 12.10.2016 г.
4		**Зона: места обслуживания инвалидов**	
4.1	**О, С, Г, У**	Место предоставления услуги инвалидам из числа посетителей (встреча с администрацией) - находится на первом этаже в кабинете зам. зав. по АХР.	
4.2	**О, С, Г, У**	Оказание ситуативной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.2	Приказ № 30 от 12.10.2016 г.
5		**Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)**	
5.1	**О, Г, У**	Санузел расположен на 1-м этаже. Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санузла не соответствует для инвалидов. Посещение возможно.	
5.2	**С**	Санузел не адаптирован для слепых, перемещение в сопровождении.	
5.3	**О, С, Г, У**	Помощь в сопровождении инвалидов до санузла, обеспечивается сотрудникам, указанных в п.1.2	Приказ № 30 от 12.10.2016 г.
6		**Информационное обеспечение на Объекте**	
6.1	**К, О, С, Г, У**	Информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности для инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и по телефону: **8 (812)514-50-45**	
6.2	**К, О, С, Г, У**	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов, в соответствии с приказом, указанных в п.1.2	Приказ № 30 от 12.10.2016 г.
6.3		На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт; **d099@shko.la** - на главной странице- версия для слабовидящих.	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Корчма Валентина Сергеевна, Исполняющий обязанности заведующего

25.11.25 11:42 (MSK) Сертификат BA4F82C4A3DF981D3C34477E16F7E508

		- контактная информация; - порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; -информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта; схема; - информация для каких категорий инвалидов, предоставляются услуги на объекте, расписанные по зонам. -наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности.	
6.4	**К, О, С, Г, У**	Информационное обеспечение в сети интернет обеспечивается с помощью ответственного сотрудника: - руководитель по физической культуре.	Приказ № 12 от 02.07.2018 г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		**Зона: пути движения к Объекту**	
7.1	**К, О, С, Г, У**	Ближайшая станция метрополитена: «пр. Просвещения» Автобусы: № 143,121,123,86,80 Трамваи: нет Троллейбусы: № 21 Маршрутное такси: № 123 От ближайшей остановки общественного транспорта - 330 м.	
8		**Зона: места парковки для автомобилей инвалидов**	
8.1	**К, О**	Парковка для автомобилей инвалидов отсутствует	

V. Рекомендации

1. На официальном сайте учреждения версию для слабовидящих привести в соответствие с ГОСТ 52872-2012.

Заведующий ГБДОУ детским садом №99
Выборгского района Санкт-Петербурга

_____ Георгиевская Л.А.

М.П.

Начальник отдела «КСДС»
МРОО «АВИП»

_____ Орешин В.И.

М.П.

Акт составлен Андреевым С.Ю. инспектором МРОО «АВИП»
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга

тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: info@socinspect.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Корчма Валентина Сергеевна, Исполняющий обязанности заведующего

25.11.25 11:42 (MSK)

Сертификат BA4F82C4A3DF981D3C34477E16F7E508